



## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

### DATOS GENERALES:

Fecha: 05 DE FEBRERO DE 2016

Nombre del comisionado:

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

Unidad Administrativa: 7091

PUESTO: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: MEXICO D.F.

DEL 09

AL 09

DE FEBRERO

DE 2016

Comisión Desempenada: ASISTIR AL PLANTTEL VENUSTIANO CARRANZA I PARA LA ATENCIÓN DE VERIFICAR FUGAS DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL OFICIO DE REFERENCIA TYL/099WCI/016

Actividades Realizadas: SE REPORTO AL DIRECTOR DEL PLANTTEL MI VISITA DE COMISION Y DESIGNO PERSONAL DE LA JEFATURA DE TALLERES Y LABORATORIO PARA HACER EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES REPORTADAS, SE VERIFICARON LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LOS NUCLEOS SANITARIOS DE EDIFICIOS B Y D REVISANDO QUE HUBIERA FUGAS EN LAS TUBERIAS DE COBRE DE DIFERENTES DIAMETROS, UBICADAS EN EL MURO HUMEDO DONDE SE UBICAN LOS EQUIPOS HIDRONEUMATICOS, OBSERVANDOSE QUE EN TODAS LAS TUBERIAS DE COBRE ESTAN FUNCIONANDO SIN FUGAS DE AGUA ASI MISMO SE VERIFICO EN LAS CELDAS DE CIMENTACION DEBAJO DE LOS BANOS LAS CUALES SE ENCUENTRAN SIN ESPEJOS NI TIRANTES DE AGUA, ACTUALMENTE, LO QUE SI SE DETECTO ES QUE LAS TUBERIAS DE COBRE DE DIFERENTES DIAMETROS EXISTENTES NO PRESENTAN FUGAS PERO SI GRADO DE CORROSION, QUE EN UN FUTURO PUEDEN CAUSAR FUGAS DE AGUA LO CUAL QUEDO ASENTADO EN LA MINUTA DETRABAJO LEVANTADA, PARA UN PROXIMO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA DIA, A LAS INSTALACIONES. CABE MENCIONAR QUE LAS FUGAS QUE SE PRESENTARON ANTERIORMENTE FUERON REPARADAS EN POR PERSONAL DEL PLANTTEL, POR LO QUE SE REPORTO AL C. DIRECTOR DEL PLANTTEL QUE POR EL MOMENTO NO HAY FUGAS.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE VERIFICARON LAS INSTALACIONES SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO Y EL REPORTE FOTOGRAFICO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ.

NOMBRE Y FIRMA

2