

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2016

Nombre del comisionado:

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

Unidad Administrativa: 7091

PUESTO: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión:

MEXICO D.F. DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2016

Comisión desempeñada: Se asistió a los plantele Aztlahuacan para la revisión y recepción de los trabajos del fondo concursable 2015

Reunidos en las instalaciones: REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CONALEP AZTLAHUACAN CLAVE 011 POR EL PLANTEL EEL ARQ. MIGUEL ANGEL GONZALEZ GOMEZ DIRECTOR DEL PLANTEL ING. LUIS EVELIO MARTINEZ CARRILLO JEFE DE PROYECTO CAPACITACION, POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DE OFICINAS NACIONALES EL C. ING. JOEL RODRIGUEZ PEREZ, PARA REVISAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO C-ED-(CONALEP 011)-177-15 DURANTE LA REVISION DE LOS TRABAJOS EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD (EDIFICIO "E") SE CAMBIO PARTE DE LA TECHUMBRE DE MULTIPANEL,FALTAN LOS BOTA AGUAS LATERALES DEL MULTIPANEL, CORREGIR LA CUMBRERA YA QUE SE OBSERVA QUE EL MULTIPANEL EXISTENTE ES DIFERENTE AL MULTIPANEL COLOCADO, EN LA CUMBRERA SE PUEDE VER UNA SEPARACION DE LA MISMA DE 5 A 20 CMS EN LOS LATERALES, POR LO QUE EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE CORRE EL RIESGO DE QUE SE FILTRE EL AGUA, SE REVISO LA INSTALACION DE LAMPARAS EN AULAS LA CONSTRUCCION DE LA BARRA Y MALLA CON CONCERTINA QUEDO AL 100% NO SE LLEVO A CABO LA RECEPCION PORQUE NO ESTUVO PRESENTE INIFED Y LA EMPRESA.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de la comisión oficial encomendada y se levantó minuta de trabajo.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ING. JOEL RODRIGUEZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA