



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 26 DE FEBRERO DE 2016

Nombre del comisionado:

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

Unidad Administrativa: 7091

PUESTO: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión:

MEXICO D.F.

DEL 23

AL 23

DE FEBRERO

DE 2016

Comisión Desempenada: ASISTIR AL PLANTEL IZTAPALAPA II PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROYECTO TÉCNICO DEFINITIVO (PTD) DEL INIFED DEL FONDO CONCURSABLE 2015.

Actividades realizadas: SE EFECTUO EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL, EL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA Y DEL REPRESENTANTE DE LA UOD, PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROYECTO TÉCNICO DEFINITIVO DEL INIFED ENTREGADO, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL PLANTEL DONDE FUERON REALIZADAS LAS ACCIONES, REPORTANDO QUE FUERON TERMINADOS LOS TRABAJOS CONFORME A LO ESTIPULADO AL PROYECTO TÉCNICO. EN LOS CUALES SE ENCONTRARON Y SE MARCARON DETALLES SE MENCIONAN: 1.-RESANE EN EL PLAFON DEL AULA G6. 2.-FALTANTE DE 2 TAPAS DE CAJA ELECTRICA DE 22 Y UNA DE 3/4"EN EL AREA DE DESCANSO DE LAS ESCALERAS EN P.B. DEL DIFICIO G. LOS CUALES SERAN REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EL 24 DE FEBRERO DEL 2016 . ASI MISMO SE HIZO ENTREGA AL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, POR PARTE DEL CONTRATISTA EL LOTE DE ALAMBRE ELECTRICO DESMANTELADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE FIFERENTES CALIBRES, ASI COMO DIEZ LAMPARAS DE 2X32, EN MAL ESTADO RETIRADAS, DOS TABLEROS ELECTRICOS CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN MAL ESTADO RETIRADOS, Y CUATRO LLAVES NUEVAS PARA PUERTA DE AULA, Y UN JUEGO DE 2 LLAVES NUEVAS PARA PUERTA DEL AULA DIDACTICA. EL MOTIVO DE ESTA REVISIÓN SE REALIZA PREVIA A LA ENTREGA DEFINITIVA , PARA POSTERIORMENTE FORMALIZAR LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS DETALLES MARCADOS, Y LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA -RECEPCION.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE VERIFICARON LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROYECTO TÉCNICO DEFINITIVO Y SE LEVANTO LA MINUTA CORRESPONDIENTE FIRMADA POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTA REVISIÓN.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

NOMBRE Y FIRMA