

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nombre del comisionado:	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: CIUDAD DE	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Comisión desempeñada. ASISTIR AL PLANTEL IZTACALCO I PARA LA REVISIÓN DE DAÑOS Y MANTENIMIENTO REPORTADOS POR EL PLANTEL Y LLENADO DE REPORTE RAPIDO DE ESTADO ACTUAL DEL PLANTEL	
Trabajos Realizados. SE EFECTUO LA VERIFICACION DE LOS DAÑOS Y MANTENIMIENTO REPORTADOS POR EL PLANTEL ASI COMO EL LLENADO DE FORMATO RAPIDO DE ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL. 1.- DAÑOS REPORTADOS Y REVISADOS.-CANCHA DE BASQUETBOL EN MAL ESTADO ACTUAL MENTE SE VERIFICARON DAÑOS MAYORES EN LA LOSA DE CONCRETO CON CUARTEADURAS MAYORES, YA NO TENIENDO REPARACION O MANTENIMIENTO POR LO QUE SEREQUIERE RESTITUCION TOTAL DE LA LOSA DE CONCRETO. 2.- CANCHA DE FUT BOL RAPIDO SE ENCONTRO CON AREAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN SU DEMOLICION Y ESTAS AREAS SEAN SUTITUIDAS POR NUEVAS LOSAS YA QUE SON AREAS DE LOSAS DE 3.00X3.00 INDEPENDIENTES CON UN AREA TOTAL DE 135.00 M2 . 3.-DAÑOS REPORTADOS Y REVISADOS EN BARDA PERIMETRAL LADO ORIENTE. LA BARDA PERIMETRAL DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40CMS Y PPRESENTA DAÑOS EN 25 MODULOS DE 3.00 DE ALTO X3.00 MTS. DE ANCHO LOS CUALES DEBERAN SER REPARADOS O DEMOLIDOS EN SU CASO. 4.-DRENAJE PLUVIAL, DAÑOS REPORTADOS Y REVISADOS, PRESENTA DAÑOS POR TUBERIA ASOLVADA POR LO QUE SERA NECESARIO LA SUSTITUCION DE 150.00 ML DE TUBERIA DE DRENAJE DE PVC DE 10 CMS DE DIAMETRO. 5.- SE ELABORO EL LLENADO DEL FORMATO DE REPORTE RAPIDO DE ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL. TODA ESTA REVISION DE LOS PUNTOS REPORTADOS SE EFECTUO EN CONJUNTO CON EL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL PLANTEL.	
Resultados obtenidos. SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION SE EFECTUO EL RECORRIDO DE LA VISITA EN COMPAÑIA DE LAS AUTORIDAES DEL PLANTEL Y SE OBTUVO LA INFORMACION REQUERIDA PARA SU ATENCION CORRESPONDIENTE. SE LEVANTO Y FIRMO LA MINUTA DE TRABAJO.	

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Arq. Ignacio Melendez Melendez

NOMBRE Y FIRMA

ASISTENTE BUENO

ARQ. JUAN JOSE VALENZUELA CORDOVA

SUBCORDINADOR DE PROGRAMACION DE EQUIPO