



Código: DAF-CP-F12  
Fecha de aprobación:  
29/02/2016  
Versión: 00

## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

**DATOS GENERALES:** Fecha: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

<b>Nombre del comisionado:</b> JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	
<b>Unidad Administrativa:</b> D. I. A.	<b>Puesto:</b> JEFE DE PROYECTO
<b>Lugar de comisión:</b> CD. de México, del 12 al 12 de Septiembre del 2016	

**Comisión desempeñada:** Actualización de la cedula de infraestructura, en los planteles Santa Fe, en la Ciudad de México.

**Actividades realizadas:** SE PROCEDIÓ A LA ACTUALIZACIÓN DE LA CEDULA DE INFRAESTRUCTURA CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS:

- ACTUALIZACION DE LA INSTALCION ELECTRICA DE 1 AULA PREFABRICADA DE (9.00X21.00 M) QUE ALOJA: TALLER DE EXPRESION GRAFICA (DIBUJO), ORIENTACION EDUCATIVA, OFICINA DE EMPRENDEDURISMO, Y OFICINA SINDICAL. 12 LAMPARAS DE 2X32 WATTS, 6 APAGADORES, 5 CONTACTOS DOBLES, 30 RESTIRADORES Y 25 BANCOS DE DIBUJANTE (REGULAR ESTADO).
- ALUMNOS 853 MATUTINO, 707 VESPERTINO, (1590). DOCENTES 36 MATUTINO, 40 VESPERTINO Y 3 MIXTOS (79); ADMINISTRATIVOS 28 MATUTINO, 3 VESPERTINO (31).
- SE PERDIO LUGAR DE ESTACIONAMIENTO (ACCESO 3) POR LA INSTALACION DEL AULA PREFABRICADA.
- LAB. DE INFORMATICA D-11: 26 MESAS DE INFORMATICA Y 37 SILLAS.
- LAB. DE INFORMATICA D-6: 26 CONTACTOS (18 DOBLES) 4 EN PISO. 25 PC'S.
- RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, NO SE HA REALIZADO OBRA NUEVA, OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR, SUSTITUCION DE LAMPARAS O AUMENTO DE LAMPARAS; QUE HAYAN MODIFICADO SIGNIFICATIVAMENTE LA CEDULA DE INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE.

POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A RECABAR LOS DATOS DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO:

NECESIDAD 1.- CONSTRUCCION DE PUENTE DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO "D" CON PLAZA DE ACCESO,  
NECESIDAD 2.- HABILITACION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS).  
NECESIDAD 3.- REIMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE EDIFICIOS "C", "D" Y "E".  
NECESIDAD 4.- HABILITACION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS "D" Y "E".  
NECESIDAD 5.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL, COLINDANCIA ORIENTE.  
NECESIDAD 6.- CAMBIO DE CANCELERIA DE LOS EDIFICIOS PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE COPPEMS.  
NECESIDAD 7.- MANTENIMIENTO A SUBESTACION ELECTRICA 150 KVA, BALANCEO DE CARGAS, CAMBIO DE TABLEROS EN LOS EDIFICIOS.  
NECESIDAD 8.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA AUTOMATICO DE ARRANQUE Y PARO DE CISTERNA 2 BOMBAS, Y SUSTITUCION DE PICHANCHAS.  
NECESIDAD 9.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA AUTOMATICO DE BOMBEO DEL CARCAMO DE AGUAS PLUVIALES, TABLERO Y BOMBA.  
NECESIDAD 10.- MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL EDIFICIO "C" Y "D", HOMBRES MINGITORIOS INSTALACION SANITARIA, MANTENIMIENTO DE PALANCAS ACCIONADORES DE TANQUES, CAMBIO DE JUEGO DE ACCESORIO DE TANQUES Y/O SUSTITUCION DE MUEBLES.  
~~NECESIDAD 11.- MANTENIMIENTO A ALUMBRADO DE 10 REFLECTORES DE 400 WATTS Y 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE NO FUNCIONAN~~

**Conclusiones y resultados obtenidos:** Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión, y con la información recabada en campo se realizara las memorias descriptivas .

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO