



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 03 DE OCTUBRE DE 2016

Nombre del comisionado:	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Unidad Administrativa:	D. I. A.	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	CD. de México,	del 30 al 30 de Septiembre del 2016	

Comisión desempeñada: Levantamiento de requerimientos en materia de Infraestructura en los planteles Alvaro Obregon I y Alvaro Obregon II, en la Ciudad de México.

Actividades realizadas: ALVARO OBREGON I: a) NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL PRIORITARIAS.
1.- DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO; EL DRENAJE PLUVIAL SE AFECTA CONSTANTEMENTE POR EL LAS HOJAS DE ÁRBOL QUE ARRASTRA, QUE BLOQUEAN Y TAPONAN LA TUBERÍAS. APROXIMADAMENTE 413 ML.; 2.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. ; 3.- CAMBIO DE 4 PUERTAS DE AULAS TIPO CAPFCE, AULA C-1, AULA B-5, LAB. DE INFORMATICA 1 Y LAB. DE INFORMATICA 2.
b) LLENADO DE LA FICHA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS; SE RELLENO LA FICHA
c) LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES, ÁREA UTILIZADA, CALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA. C.1.- CAFETERÍA UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO "B", ESTRUCTURA U-3C, DE 13 ENTRE-EJES; C.2.- AREA UTILIZADA: ESPACIO DE 3 E.E. DE : (3.24Mx3 E.E.)x 8.00 M.= APROXIMADAMENTE 75.00 M2, SIN DIVISIONES INTERIORES.; C.3.- CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: PISOS DE LOSETA DE GRANITO, MURO DE CONCRETO Y MUROS INTERIORES DE TABIQUE EN FACHADAS; 4 VENTANAS DE PERFILES DE ALUMINIO, 1 PUERTA DE ACCESO,
CONALEP ALVARO OBREGON II: a) NECESIDADES PRIORITARIAS.
1.- IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A" "B" (469.30 M2. Y 564.48 M2.)
2.- ILUMINACION DE AREAS COMUNES: 4 LAMPARAS PUNTA DE POSTE.
b) LLENADO DE LA FICHA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SE RELLENO LA FICHA

Conclusiones y resultados obtenidos: Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión, y con la información recabada en campo se realizara las memorias descriptivas .

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORBOVA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO