



Código: DAF-CP-F12  
Fecha de aprobación:  
29/02/2016  
Versión: 00

### INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

**DATOS GENERALES:**

Fecha: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nombre del comisionado:	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO
Fecha de comision: del 24 de octubre al 24 de octubre de 2016	
Comision desempeñada. ASISTIR AL PLANTEL L XOCHIMILCO PARA EFECTUAR LA VERIFICACION ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DE SU ESTADO ACTUAL , EN COORDINACION CON PERSONAL TECNICO DEL INIFED.	
Trabajos realizados: SE EFECTUÓ EL RECORRIDO PARA LA VERIFICACION FISICA DE LOS EDIFICIOS CON EL PERSONAL DEL PLANTEL LIC. VICTOR MANUEL CARRILLO VELASCO, COORDINADOR OPERATIVO, ING. ERNESTO PAZ RODRIGUEZ, JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, , LOS INGENIEROS DEL INIFED: GUILLERMO MORALES GONZALEZ Y YESENIA DE JESUS MARTINEZ., DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS, Y ESTE COMISIONADO. A FIN DE EVALUAR DE MANERA VISUAL LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES. SE DETERMINO QUE TODOS LOS EDIFICIOS A,B, C-T-80 , E, F, y H SE ENCUENTRAN SIN DAÑOS ESTRUCTURALES Y SE HAN COMPORTADO BIEN ANTE LAS CARGAS IMPUESTAS POR SISMOS. EN LOS EDIFICIO B Y C SE APRECIAN ASENTAMIENTOS EN DIRECCION LONGITUDINAL Y SOLO EN EL EDIFICIO "D" TIPO T-80 LAS COLUMNAS DE CONCRETO PRESENTAN LIGERO DESPLOME, Y FISURAS PROVOCADASPOR ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, Y LA TECHUMBRE DE MULTIPANEL EN MAL ESTADO, REQUIERE SU CAMBIO. DEBIDO QUE LOS EDIFICIOS B, E, y F FUERON INTERVENIDOS EN SU CIMENTACION Y QUE EL PLANTEL SE ENCUENTRA UBICADO EN ZONA LACUSTRE, ES NECESARIOREALIZAR ESTUDIOS DE NIVELACION EN TODOS LOS EDIFICIOSPARA DETERMINAR EL ASENTAMIENTO EN CADA UNO DE ESTOS, Y TOMAR LAS MEDIDAS TECNICAS NECESARIAS. EN EL EDIFICIO H DE CONSTRUCCION TRADICIONAL DE MUROS DE CARGA Y LOSA DECONCRETO, TIENE FISURAS EN APLANADOS DE MUROS CORTOS SIN DAÑO ESTRUCTURAL SE RECOMIENDA SU REPARACION, PARA MEJORAR VISUALMENTE EL AREA DE TRABAJO	
CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION PARA SU ATENCION A LO PLANTEADO EN ESTE INFORME SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO POR PARTE DE LA DIRECCION DEL PLANTEL, PERSONAL TECNICO DEL INIFED Y ESTE COMISIONADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DE TALLERES Y LABORATORIOS.	

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Arq. Ignacio Melendez Melendez

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JUAN JOSE VALENZUELA CORDOVA

SUBCOORDINADOR DE PROGRAMACION DE EQUIPO

00000004