



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 02/05/2017

Comisionado	JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	27 DE ABRIL DE 2017

**Comisión desempeñada**

EFFECTUAR LEVANTAMIENTO DE LA INSTALACION DE GAS L.P. EXISTENTE EN EL PLANTEL.

**Actividades realizadas**  
EN CONJUNTO CON EL JEFE DE PROYECTO DE TALLERES Y LABORATORIOS, SE EFECTUA LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL PLANTEL. 1.- LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, SE VERIFICO QUE POR PARTE DE LOS TRABAJOS DEL FONDO CONCURSABLE SE HABILITA LA TOMA DE GAS A LA MESA DE MAESTRO UNICAMENTE, COMPLETADA CON LA LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 280 L., FALTANDO LA INSTALACION A MESA DE TRABAJO DE ALUMNOS. 2.- CAFETERIA- INSTALACION HABILITADA POR EL COMODATARIO, TIENE EL INCONVENIENTE DE QUE SU DEPOSITO DE GAS, 2 TANQUES PORTATILES DE 20 KG., SE UBICAN EN LA FACAHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO, CON PROBLEMAS DE ENCONTRARSE EN UN PATIO Y CIRCUACION DE ACCESO A SANITARIOS DE PROFESORES Y AULAS EDIFICIO C. POR LO QUE SE REQUIERE AISLAR ~~Y RESGUARDAR LOS DEPOSITOS DE GAS~~

**Conclusiones y resultados obtenidos**

CON LA INFORMACION RECADADA SE ELABORARA CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA PARA HABILITAR INSTALCIONES DE GAS A MESAS DE TRABAJO DEL LABORATORIO MILTIDISCIPLINARIO (FISICA-QUIMICA)

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ	ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA
JEFE DE PROYECTO	Puesto