

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/06/2017

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	22 DE JUNIO DE 2017

Comisión desempeñada

ASISTIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA INSPECCION ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL DE SUS EDIFICIOS CON PERSONAL TECNICO DEL AREA DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DEL INIFED, REFERENCIA: DIA:/957/2017



Actividades realizadas

A LAS 11.00 HS SE INICIO LA REUNION CON DIRECTOR DEL PLANTEL ING. ING. LUIS MANUEL LOPEZ GARCIA, ASI COMO LA DEL DEL ARQ. JUAN ENRIQUE PEÑA LOPEZ ,ESTRUCTURISTA DEL AREA DE INGENIERIA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEL INIFED, EL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL PLANTEL Y ESTE COMISIONADO, SE PLANTEO LA PROBLEMÁTICA FISICA ACTUAL DE LOS EDIFICIOS Y DEL SUELO Y SUBSUELO, UNA VEZ CON LO EXPUESTO POR LAS PERSONAS MENCIONADAS, SE INICIO EL RECORRIDO Y REVISION VISUAL FISICA POR CADA UNO DE LOS EDIFICIOS QUE COMPONEN EL PLANTEL:CON ESTRUCTURA DE CONCRETO ., EDIFICIO A DE TRES NIVELES, EDIFICIO B DE 2 NIVELES , EDIFICIO C DE 3 NIVELES DICTAMINANDO EL ESTRUCTURISTA QUE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO NO PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES EN TRABES LOSAS Y COLUMNAS. SOLO EL EDIFICIO B EN MUROS DE TABIQUE DE RELLENO CON FISURAS PARA REPARAR. EN EL EDIFICIO E TALLER MULTIPLE, TIPO T-80 SE OBSERVARON HUNDIMIENTOS MENORES SE DEBERA HACER UNA NIVELACION. EDIFICIO F T-80 SIN DAÑOS. EN AREAS EXTERIORES PRESENTA HUNDIMIENTOS POR FALLA GEOLOGICA QUE ATRAVIESA EL PLANTEL. SE DEBERA HACER UNA NIVELACION TOPOGRAFICA EN TODOS LOS EDIFICIOS PARA DETERMINAR SU ESTADO ACTUAL .

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION PARA SU ATENCION , SE LEVANTO LA MINUTA TECNICA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA INFORMACION QUE SE RECIBA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL INIFED EN 2013 Y 2014 DE RENIVELACION DE LOS EDIFICIOS A, B, Y C. EL ESTRUCTURISTA DEL INIFED ESTARA EN COMUNICACION CON PERSONAL TECNICO DEL CONALEP.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

 IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ JEFE DE PROYECTO	 ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA subcoordinador de programacion de equipo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------