



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 30/08/2017

Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA	No. de empleado	0021735
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	Periodo	22 DE AGOSTO DE 2017
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		

#### Comisión desempeñada

SE ASISTIÓ AL PLANTEL CONALEP XOCHIMILCO, PARA PARTICIPAR EN LA REVISION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAM,A FONDO CONCURSABLE 2016, CONVOCADA POR LA SEMS Y CON LA PARTICIPACION DEL ILIFEDF CDMX Y LA EMPRESA CONTRATISTA, ASI MISMO SE ACUDIO AL PLANTEL CONALEP AZCAPOTZALCO PARA LA REVISION DE LA FILTRACION DE AGUA EN EL TALLER AUTOMOTRIZ POR LAS CONSTANTES LLUVIAS.

#### Actividades realizadas

SE REVISARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE 2016 EN EL PLANTEL CONALEP XOCHIMILCO DONDE SE VERIFICO LA APLICACIÓN DE RECURSOS Y LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO AL 100%, RESPECTO AL PLANTEL AZCAPOTZALCO, SE REVISARON LAS INSTALACIONES DEL CANALON Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DEL TALLER AUTOMOTRIZ, Y SE VERIFICO QUE CON PERSONAL DEL PLANTEL SE HAN RETIRADO LOS DESECHOS VEGETALES DEL CANALON PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

#### Conclusiones y resultados obtenidos

EN EL PLANTEL CONALEP XOCHIMILCO LA SEMS, EL ILEFEDF CDMX Y CONALEP VERIFICARON LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO FONDO CONCURSABLE 2016, DE LO CAUAL SE ELABORÓ MINUTA DE TRABAJO, EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO SE REVISO LA INSTALACION LA CUAL FUE DESPEJADFA DE MATERIAL VEGETAL CON PERSONAL DEL PLANTEL, POR LO QUE SE PREVEE QUE NO HABRA MAS FILTRACIONES YA QUE EL AGUA PLUVIAL SERA DESALOJADA CORRECTAMENTE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MOISES SANTIAGO PINEDA  
JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR  
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO