



Código: DAF-CP-F12
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2016

Nombre del comisionado:	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO
Fecha de comision: del 30 de NOVIEMBRE DE 2016	
Comision desempeñada. ASISTIR AL PLANTEL TLALPAN II PARA EFECTUAR LA VERIFICACION ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DE SU ESTADO ACTUAL , EN COORDINACION CON PERSONAL TECNICO DEL INIFED.	
Trabajos realizados: SE EFECTUO EL RECORRIDO PARA LA VERIFICACION FISICA DE LOS EDIFICIOS CON EL PERSONAL DEL PLANTEL LIC. ADRIANA HERNANDEZ PEREZ, COORDINADORA OPERATIVA, C.P. ROQUE RAMIREZ ROSAS, JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, INGENIEROS DEL INIFED: GUILLERMO MORALES GONZALEZ Y YESENIA DE JESUS MARTINEZ., DE LA GERENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS, Y ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ, JEFE DE PROYECTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES. EN COORDINACION CON EL PERSONAL ANTES MENCIONADO, SE PROCEDIO A REALIZAR EL RECORRIDO POR CADA UNO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, H, y EDIFICIOS TIPO T-80 E y F DE TALLERES, DE QUE SE COMPONE EL PLANTEL EN CUESTION A FIN DE EVALUAR DE MANERA VISUAL LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE DICHS EDIFICIOS. SE DETERMINO QUE TODOS LOS EDIFICIOS SE ENCUENTRAN SIN DAÑOS ESTRUCTURALES Y SE HAN COMPORTADO SATISFACTORIAMENTE ANTE LAS CARGAS IMPUESTAS . POR LOS SISMOS. NO SE APRECIAN DESPLOMES NI ASENTAMIENTOS APRECIABLES EN NIGUN EDIFICIO. SOLO EN LOS EDIFICIOS A y D SE OBSERVO OXIDACION EN LAS TRABES DE ACERO VOLADAS PROVOCADAS POR LALLUVIY DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO Y EXPOSICION DE LA VARILLA EN EL PASILLO DE CIRCULACION ESTOS DAÑOS SE DEBEN CONSIDERAR DENTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE APLANADO Y PINTURA. CON RELACION ALAS BARDAS DE COLINDANCIA Y MUROS DE CONTENCION, SE OBSERVO QUE LA BARDA COLINDANTE CON LA CALLE LAZARO CARDENAS FUE SUSTITUIDA Y DEBIDAMENTE ANCLADA AL MURO DE CONTENCION EXISTENTE, AL MOMENTO DE VISITA NO SE OBSERVO DESPLOMES NI DAÑOS ESTRUCTURALES EN EL RESTO DE MUROS Y BARDAS PERIMETRALES EXISTENTES.	
Conclusiones y resultados obtenidos: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION PARA SU ATENCION A LO PLANTEADO EN ESTE INFORME, SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE FIRMADA POR LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVINIERON.	

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Arq. Ignacio Melendez Melendez

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JUAN JOSE VALENZUELA CORDOVA

SUBCORDINADOR DE PROGRAMACION DE EQUIPO

000005