



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/06/2019

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	10/06/2019

Comisión desempeñada
ASISTIR EL 10 DE JUNIO DE 2018 AL PLANTEL ALVARO OBREGON I PARA LA ATENCION DE LAS OBSERVACIONES DE PROTECCION CIVIL 2019 DEL OFICIO DE REF: UOD/2337/2019.

Actividades realizadas
REUNIDOS CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, CON EL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS Y ESTE COMISIONADO SE ATENDIO LO SOLICITADO EN EL OFICIO DE REFERENCIA, 1. INSTALACION DE LLORADEROS EN EL TALUD DEL EDIFICIO "D", SE HIZO LA REVISION Y LEVANTAMIENTO DEL TALUD EXISTENTE EL CUAL NO CUENTA CON LOS LLORADEROS REQUERIDOS Y SE HARA CON LA PROPUESTA TECNICA NORMATIVA QUE CORRESPONDA. 2.- REFORZAMIENTO DE INSTALACION DE LLORADEROS EN TALUD DEL EDIFICIO "C" SE HIZO LA REVISION Y LEVANTAMIENTO DE LA EXISTENTE Y SE OBSERVO QUE SOLO UNA PARTE DEL TALUD TIENE LLORADEROS Y SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS FALTANTES Y SE HARA CON LA PROPUESTA TECNICA QUE CORRESPONDA. 3.-LA IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO "C". SE HIZO LA REVISION Y LEVANTAMIENTO DE LA AZOTEA DEL AREA DAÑADA EN LA ZONA DE UBICACION DE LOS 6 TINACOS, LOS CUALES COMPRENDEN DOS ENTREJES Y EL ENTREJE DEL AREA DE LA ESCALERA, LO QUE PROGRAMARA SU REPARACION.

Conclusiones y resultados obtenidos
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION: SE EFECTUO LA REVISION Y LEVANTAMIENTO DE LAS AREAS REPORTADAS PARA SU PROGRAMACION Y ATENCION SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES FIRMADA CON LAS PERSONAS MENCIONADAS.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	