

## INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/feb./2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	15 DE ENERO DE 2019

### Comisión desempeñada

ACUDIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA REVISION DE LAS OBRAS TERMINADAS DEL CONTRATO No. ILIFED /059/2016 DEL NUCLEO SANITARIO SOLO DE HOMBRES DEL EDIFICIO A y DEL NUCLEO SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO B PARA LA EVALUACION DE DAÑOS EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.



### Actividades realizadas

AREAS REVISADAS: **EDIFICIO A** NUCLEO DE SOLO HOMBRES EN LA CELDA DE CIMENTACION EL ENTREJE # 13 SE DETECTO UNA FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE COBRE POR LO QUE SE ENCUENTRA ESTA CELDA ESTA LLENA DE AGUA DE 1.20 MT.DE ALTURA. ASI MISMO EL REGISTRO A ESTA TUBERIA ESTA SELLADO Y NO SE PUEDE ENTRAR. POR LO QUE NO HAY SERVICIO EN LOS DOS BAÑOS DE HOMBRES SE REQUIERE RETIRAR LA TAPA DEL REGISTRO Y TAPAR LA FUGA Y SACAR EL AGUA. **EDIFICIO "B"** EN NUCLEO SOLO DE MUJERES NO HAY ACCESO A CELDAS DE CIMENTACION EN LOS 2 BAÑOS POR LO QUE SE REQUIERE UN REGISTRO EN CADA CELDA DE BAÑO PARA REVISAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA, POR LO QUE NO HAY SERVICIO DE EN ESTE EDIFICIO.

### Conclusiones y resultados obtenidos

POR LO QUE FUE NECESARIO CITAR TELEFONICAMENTE NUEVAMENTE EL DIA DE HOY AL CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA DEL ILIFED DE ACUERDO AL OFICIO DE REFERENCIA DIA/0035/2019 ENVIADO POR LA DIA Y RECIBIDO POR LA CONTRATISTA EL DIA 11 DE ENERO DE 2018 REPORTANDOSE LA CONTRATISTA QUE SE PRESENTARA EL DIA MIERCOLES 16 DE ENERO PARA LA REVISION Y REPARACION DENTRO DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS ANTES QUE SE INICIEN LAS CLASES. POR LO QUE SE CUMPLIO CON EL REQUERIMIENTO PARA ESTA COMISION, SE ESTARA AL PENDIENTE DELA REPARACION DE LOS TRABAJOS. SE LLEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO