



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/feb./2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	16 DE ENERO DE 2019

Comisión desempeñada

ACUDIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA REVISION DE LAS OBRAS TERMINADAS DEL CONTRATO No. ILIFED /059/2016 DEL NUCLEO SANITARIO SOLO DE HOMBRES DEL **EDIFICIO A** y DEL NUCLEO SANITARIO DE MUJERES DEL **EDIFICIO B** PARA LA EVALUACION Y REPARACION DE DAÑOS POR VICIOS OCULTOS EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. CON PERSONAL DE LA EMPRESA "DISEÑO ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A EL ARQ. JOSELUIS BORBOA JAIMES Y DEL ILIFED ARQ. FRANCISCO JIMENEZ.

Actividades realizadas

AREAS REVISADAS: **EDIFICIO A** NUCLEO DE SOLO HOMBRES EN LA CELDA DE CIMENTACION EL ENTREJE # 13 SE DETECTO UNA FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE COBRE POR LO QUE SE ENCUENTRA ESTA CELDA ESTA LLENA DE AGUA DE 1.20 MT.DE ALTURA. ASI MISMO EL REGISTRO A ESTA TUBERIA ESTA SELLADO Y NO SE PUEDE ENTRAR. POR LO QUE NO HAY SERVICIO EN LOS DOS BAÑOS DE HOMBRES SE REQUIERE RETIRAR Y REPARAR LA TAPA DEL REGISTRO, REPARAR LA FUGA Y SACAR EL AGUA. **EDIFICIO "B"** EN NUCLEO SOLO DE MUJERES NO HAY ACCESO A CELDAS DE CIMENTACION EN LOS 2 BAÑOS POR LO QUE SE REQUIERE UN REGISTRO EN CADA CELDA DE BAÑO PARA REVISAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA, POR LO QUE NO HAY SERVICIO DE EN ESTE EDIFICIO.

Conclusiones y resultados obtenidos

COMPROMISOS:EL ARQ. JOSE LUIS BORBOA JAIMES SE COMPROMETE INICIAR LOS TRABAJOS EL 17 DE ENERO DE 2019 EN LOS NUCLEOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "A" REVISANDO LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, REPARANDO LAS FUGAS DE AGUA, SACANDO AGUA DE CELDAS Y REPARANDO EL REGISTRO DAÑADO. EN EL EDIFICIO "B" SE REVISARAN LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Y REPARARAN FUGAS, SE INSTALARA UN REGISTRO EN CADA CELDA DE CIMENTACION.SE PROPONE REVISION DE AVANCE DE TRABAJOS PARA EL 25 DE ENERO DE 2019.SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO