




CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 03 de octubre de 2019



Titular de la Unidad Administrativa
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Javier Vilchis Gutierrez, con número de empleado 0119632 y puesto de Subjefe Técnico Especialista, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe por reembolso de la comisión realizada en Plantel Conalep Santa Fe 267 en la CDMX, del día 24 de septiembre del 2019.

<p>Comisión desempeñada: Asistencia al Plantel Conalep Santa Fe 267 para realizar trabajos de corrección de fallas eléctricas en el tablero principal del plantel.</p>
<p>Actividades Realizadas: Se revisa el tablero eléctrico principal, encontrando sobre calentamiento en una de las fases debido a un falso contacto, se desconecta la energía en el plantel, se ajustan los conductores eléctricos eliminando las puntas dañadas, se hace mantenimiento preventivo a pastilla principal y se aprietan conexiones, se ajustan todas las pastillas térmicas del tablero y se realiza limpieza del tablero con dieléctricos.</p>
<p>Conclusión y resultados obtenidos: Se queda tablero principal en funcionamiento de operación normal y plantel con energía. Se anexa solicitud de plantel y minuta de trabajo.</p>

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

JAVIER VILCHIS GUTIERREZ