



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

**INFORME DE COMISIÓN**

Metepec, Estado de México, a 28 de septiembre del 2022

**Ricardo Morales Suárez**  
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, C. Luis Enrique Caldelas Garatachia, con número de empleado 0269142 y puesto de Jefe de Proyecto adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de México; los días 26 y 27 de septiembre del 2022.

|  |
|--|
| <p><b>Comisión desempeñada:</b><br/>Mantenimiento a barandal del edificio principal y aula 18, en el Plantel Conalep Magdalena Contreras.</p>  |
| <p><b>Actividades Realizadas:</b><br/>Se realizan trabajos en los barandales de seguridad del edificio "A"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se anclan y soldán los barandales a piso con soporte de ángulo de ¾"</li> <li>• Se sustituyen los tramos en mal estado por PTR cuadrado de 2"</li> <li>• Se rellena con mezcla de cemento gris y arena los espacios alrededor de los soportes de los barandales</li> <li>• Se coloca pintura de esmalte alrededor de los soportes de los barandales y secciones de reparación como sellador para evitar la corrosión por tiempo delimitado.</li> </ul> <p>En el edificio "E" en el aula No. 18, se encuentra el marco de la puerta desoldado y la sección de ventanas con movimiento, por lo que se realizan los siguientes trabajos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se aplica soldadura al marco de la puerta</li> <li>• El marco de la sección de ventanas se le colocan remaches para sujeción y fijación.</li> </ul> |
| <p><b>Conclusión y resultados obtenidos:</b><br/>Quedan los barandales de seguridad del edificio "A" del primer y segundo nivel en condiciones normales de operación.<br/>Queda el marco de la puerta y la sección de ventanas del aula No. 18 del edificio "E" reparadas y con la fijación normal de estructura.</p>  |

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Luis Enrique Caldelas Garatachia

Comisionado