



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 07 de septiembre de 2023

Ricardo Morales Suárez

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, C. Luis Enrique Caldelas Garatachía, con número de empleado 0269142 y puesto de Jefe de Proyecto adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de México; los días del 04 al 06 de septiembre de 2023.

<p>Comisión desempeñada:</p> <p>Trabajos de mantenimiento a sistema hidráulico en Plantel Conalep Álvaro Obregón II</p>
<p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza montaje de bomba monofásica centrífuga de agua de 2 HP en Plantel. - Se realiza pruebas de presión en tubería hidráulica del Plantel, esto para comprobar que no esté obstruida e impida el llenado de los tinacos de agua. - Se realiza conexión eléctrica de la bomba y se verifican para metros de voltaje para su correcto funcionamiento. - Se monitorea el funcionamiento de la bomba y el llenado de los tinacos para verificar que no exista fugas de agua en la tubería.
<p>Conclusión y resultados obtenidos:</p> <p>Se deja la bomba montada y conectada a la red hidráulica del Plantel, queda sin fugas de agua en tubería y la bomba de agua en funcionamiento y en operación normal.</p>

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Luis Enrique Caldelas Garatachía
Comisionado

Comprobación

