



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Meteppec, Estado de México, a 07 de septiembre de 2023

Ricardo Morales Suárez
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, C. Javier Vilchis Gutiérrez, con número de empleado 0119632 y puesto de de Subjefe Técnico Especialista adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de México; los días del 05 al 06 de septiembre de 2023.

Comisión desempeñada:

Trabajos de mantenimiento a sistema hidráulico en Plantel Conalep Álvaro Obregón II

Actividades Realizadas:

- Se realiza montaje de bomba monofásica centrífuga de agua de 2 HP en Plantel.
- Se realiza pruebas de presión en tubería hidráulica del Plantel, esto para comprobar que no esté obstruida e impida el llenado de los tinacos de agua.
- Se realiza conexión eléctrica de la bomba y se verifican para metros de voltaje para su correcto funcionamiento.
- Se monitorea el funcionamiento de la bomba y el llenado de los tinacos para verificar que no exista fugas de agua en la tubería.

Conclusión y resultados obtenidos:

Se deja la bomba montada y conectada a la red hidráulica del Plantel, queda sin fugas de agua en tubería y la bomba de agua en funcionamiento y en operación normal.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Javier Vilchis Gutiérrez
Comisionado

