

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019


INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 04 de septiembre de 2023


Ricardo Morales Suárez

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, C. Luis Enrique Caldelas Garatachia, con número de empleado 0269142 y puesto de Jefe de Proyecto adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de México; el día 01 de septiembre de 2023.

Comisión desempeñada:	
Trabajos de supervisión a sistema hidráulico en Plantel Conalep Álvaro Obregón II	
Actividades Realizadas:	
<ul style="list-style-type: none">- Se realiza supervisión de bombas de agua del Plantel- Se realiza supervisión de tubería hidráulica del Plantel- Se realiza supervisión eléctrica en cuarto de bombas del Plantel	
Conclusión y resultados obtenidos:	
Al revisar las bombas de agua del plantel se encuentra con que estas están dañadas por lo que el cambio es necesario, se descarta el problema de obstrucción en tubería y se requiere de cambio de sistema automático de bombas de agua en cuarto de máquinas.	

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



Luis Enrique Caldelas Garatachia
Comisionado