



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA
NO. IA-011L5X001-N101-2015
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”

En la Ciudad de Metepec, Estado de México siendo las 10:00 horas, del 22 de septiembre de 2015, en el Auditorio Ángel María Garibay K., ubicado en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México primer piso; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral III subnumeral 1 de la convocatoria a la invitación.

Este acto fue presidido por la Lic. Amaya de la Campa Palacios, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta invitación, a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

Para este acto fueron invitados los siguientes licitantes: **Rec 21, S.A. de C.V., Jose Luis Hernández Jiménez y/o Éxito Comercial, Grupo Empresarial Perrod, S.A. de C.V., Ferretera Grufece, S.A. de C.V., Construcciones Maquinaria y Asfaltos, S.A. de C.V., Tiempo y Diseño, S.A. de C.V., La Queretana, S.A. de C.V., Comercializadora Phaeo, S.A. de C.V., Distribuidora Santiago, S.A. de C.V., Eléctrica Losi, S.A. de C.V. y Innovación Tecnológica Empresarial, S.A. de C.V.**

La Lic. Amaya de la Campa Palacios, fue asistida por el representante del área requirente de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y los representantes del área contratante de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Lic. Amaya de la Campa Palacios, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y los escritos de interés en participar, a través de CompraNet, de las siguientes personas:

| No. | NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL | FORMA DE PRESENTACIÓN | No. de PREGUNTAS |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Rec 21, S.A. de C.V. | CompraNet | 7 |
| 2 | Euroelectrica, S.A. de C.V. | CompraNet | 9 |
| 3 | Treta Iluminación, S.A. de C.V. | CompraNet | 9 |
| 4 | Eléctrica Losi, S.A. de C.V. | CompraNet | 3 |

Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet.

Derivado del replanteamiento del licitante Euroelectica, S.A. de C.V., la convocante realiza las siguientes precisiones:



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA
No. IA-0111L5X001-N101-2015
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”
Precisión 1:
Dice:

| | | | | |
|----|---|------|----|--|
| 38 | LAMPARA AHORRADORAS SUBURBANA DE 150WATTS A 127 V | PZAS | 81 | |
|----|---|------|----|--|

Debe decir:

| | | | | |
|----|--|------|----|--|
| 38 | LAMPARA AHORRADORAS SUBURBANA DE 105W TIPO ESPIRAL QUE EQUIVALE A 400W EN 127V EN LUZ DE DÍA | PZAS | 81 | |
|----|--|------|----|--|

Precisión No. 2:
Dice:

| | | | | |
|----|---------------------------------|------|----|--|
| 40 | LAMPARA AHORRADORA PLC 13 W-65W | PZAS | 40 | |
|----|---------------------------------|------|----|--|

Debe decir:

| | | | | |
|----|-----------------------------------|------|----|--|
| 40 | LÁMPARA DE 150W. a 127 V. ESPIRAL | PZAS | 40 | |
|----|-----------------------------------|------|----|--|

PREGUNTAS REALIZADAS POR REC 21, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1: Partida 29 interruptor termo magnético, ¿El interruptor termo magnético es para un polo tipo QO enchufable?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación.

Pregunta No. 2: Partida 30 interruptor termo magnético ¿El interruptor termo magnético es de 15 ampers 1 polo tipo QO enchufable?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación.

Pregunta No. 3: Partida 31, 32, 33 y 34 ¿Estos interruptores termo magnéticos QO son de 1 polo?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación.

Pregunta No. 4: Partida 37 Solicitan lámpara suburbana de led de 32W ¿Podemos ofertar de 30w?

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá ser luminarios suburbanos con lámparas ahorradoras de 65 watts conforme al Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas”.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

| |
|--|
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL |
| ELECTRÓNICA |
| NO. IA-011L5X001-N101-2015 |
| “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS” |

Pregunta No. 5: partida 38 Lámpara ahorradora suburbana de 150w a 127v, ¿podemos ofertar lámpara de 85w tipo espiral que equivale a 350w o una de 105w tipo espiral que equivale a 400w en 127v en luz de día?

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá remitirse a la precisión No. 1.

Pregunta No. 6: Partida 39 solicitan reflector de 100w ahorrador, ¿solicitan reflector de led para 100w o reflector con lámpara tipo espiral de 32w ahorrador de energía equivalente a 150 w.

Respuesta: La convocante manifiesta que si se acepta su solicitud del reflector con lámpara tipo espiral de 32w ahorrador de energía equivalente a 150 w.

Pregunta No. 7: Partida 44, 45, 46, 47 y 55 ¿Estos tubos fluorescentes los requieren en temperatura de color de 4100°k?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación.

PREGUNTAS REALIZADAS POR: EUROELECTRICA, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1: II. 1. A).- Indican que la fecha de entrega será desde la fecha del fallo hasta 20 días naturales. Favor de informar en que tiempo tendrán listos los contratos o bien, si se deberá entregar con copia del fallo de adjudicación.

Respuesta: Los contratos deberán estar listos para su firma dentro de los 15 días posteriores a la notificación del fallo, pero los proveedores deberán entregar los bienes a partir de la notificación del fallo de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de conformidad con el artículo 37 fracción VI quinto párrafo de la Ley que a la letra dice: *“Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo”*.

Pregunta No. 2: Partidas 9 a 13.- Favor de informar si la marca mencionada en estas partidas son solo de referencia o se deberá cotizar la marca mencionada.

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación, siempre y cuando la calidad de los bienes sea de igual calidad o superior.

Pregunta No. 3: Partida 19.- indicar si el tablero solicitado es monofásico o trifásico y si es de sobreponer o de empotrar.

Respuesta: La convocante manifiesta que es trifásico y es para empotrar.

Pregunta No. 4: Partida 26.- ¿La clavija requerida, será de 2 polos + tierra con cierre de seguridad (1/2 vuelta) o de entrada recta?

Respuesta: La convocante manifiesta, que la clavija requerida es de 2 polos + tierra con cierre de seguridad (1/2 vuelta)



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA
NO. IA-011L5X001-N101-2015
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”

Pregunta No. 5.- Partida 28.- Este interruptor es del tipo Quinziño o Termomagnético y si es éste favor de informar la capacidad y número de polos que deberá tener.

Respuesta: La convocante manifiesta que es Termomagnético para 127 volts y de dos polos.

Pregunta No. 6.- Partida 29 y 35.- ¿de cuántos polos se requieren estos interruptores?

Respuesta: La convocante manifiesta que la Partida 29 es de un polo y la partida 35 es de tres polos.

Pregunta No. 7.- Partida 38.- ¿Este luminario lo requieren con lámpara de aditivos metálicos o de vapor de sodio?

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá remitirse a la precisión No. 1.

Pregunta No. 8.- ¿Qué tipo de lámpara requieren tipo PLC de (2 o 4) pines o en espiral de 65w luz fría?

Respuesta: El tipo de lámpara que se requiere es de 150 watts a 127 volts en espiral.

Pregunta No. 9.- Favor de informar si los reflectores solicitados son circulares o rectangulares con lámpara ahorradora de 100w o en tecnología LED.

Respuesta: La convocante manifiesta que se requieren rectangulares de 100 watts ahorrador.

PREGUNTAS REALIZADAS POR: TRETA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1: Partida 19 favor de confirmar ¿si el centro de carga es de 20 espacios?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación.

Pregunta No. 2: Partida 26: favor de ampliar la descripción ¿A qué se refieren de seguridad?

Respuesta: La convocante manifiesta que la clavija requerida, será de 2 polos + tierra con cierre de seguridad (1/2 vuelta).

Pregunta No. 3: Partida 27: Favor de confirmar ¿Qué requieren una fotocelda a 220 volts con base para fotocelda?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación.

Pregunta No. 4: Partida 28: ¿Se refieren a un apagador sencillo?



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA
No. IA-011L5X001-N101-2015
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”

Respuesta: La convocante manifiesta que es Termomagnetico para 127 volts y de dos polos.

Pregunta No. 5: Partidas 29, 30, 31, 32, 33 y 34: Favor de indicar de ¿Cuántos polos se requieren?

Respuesta: La convocante manifiesta que se requieren de un polo.

Pregunta No. 6: Partida 38: ¿Podemos ofrecer en 80w 127v?, ya que en 150 watts en las marcas más comerciales que se manejan no existe, el más alto es en 120 watts pero es a 220 v.

Respuesta: La convocante manifiesta que si se acepta su solicitud, siempre y cuando la calidad de los bienes sea de igual calidad o superior.

Pregunta No. 7.- Partida 39: ¿Podemos ofertar en 80w a 127v?

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá apegarse a bases.

Pregunta No. 8: Partida 40: Favor de aclarar, ya que piden lámpara PLC de 13 w, pero después dice de 65w.

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá remitirse a la precisión No. 2

Pregunta No. 9: Partida 40: ¿si es lámpara en PLC de 13w ¿de cuántos pines la requieren de 2 o 4 pines?

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá remitirse a la precisión No. 2.

PREGUNTAS REALIZADAS POR ELÉCTRICA LOSI, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1.- Partida 23 ¿favor de aclarar si esta clavija es de entrada recta o de media vuelta?

Respuesta: La convocante manifiesta que la clavija requerida, es de seguridad (1/2 vuelta).

Pregunta No. 2: Anexo No. 1 Partida 29 a 34 ¿estos interruptores son de un polo?

Respuesta: La convocante manifiesta que se requieren de un polo.

Pregunta No. 3: Anexo No. 1 partida 44 a 47 ¿favor de aclarar si los acabados de estos tubos son blanco frío?

Respuesta: La convocante manifiesta que es correcta su apreciación, se requieren en tonalidad blanco frio.



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA
NO. IA-011L5X001-N101-2015
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”
Replanteamiento de preguntas:
PREGUNTAS REALIZADAS POR EUROELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Pregunta No. 1: Partida No. 38.- Favor de unificar especificación de esta partida, toda vez que en la pregunta No. 5 de la empresa REC 21, S.A. de C.V. (Lámpara ahorradora suburbana de 150w a 127v.), manifiestan que se acepta su solicitud de lámpara de 105 w. tipo espiral equivalente a una de 400 w. y en la respuesta dada a nuestra pregunta No. 7 (Part. 38) nos indican que se requiere en vapor de sodio. Será espiral o de vapor de sodio.

Respuesta: La convocante manifiesta que se requieren en espiral.

Pregunta No. 1: partida No. 40.- De igual manera que en la partida arriba señalada existe una inconsistencia en la respuesta ya que, a nuestra pregunta No. 8 nos responden que deberá ser una lámpara de 150w. a 127 V. espiral y a la pregunta No. 8 de la Empresa TRETA ILLUMINACIÓN, responden que deberá ser una lámpara de PLC de 13W, ¿Cuál es la que deberemos cotizar?.

Respuesta: La convocante manifiesta que deberá ser una lámpara de 150w. a 127 V. espiral.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la invitación.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: la Coordinación de Adquisiciones y Servicios ubicada en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México planta baja, en donde se fijará copia de la carátula del Acta, un ejemplar de la misma o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 17:00 horas, del día 22 del mes de septiembre del año 2015.



Esta Acta consta de **7 fojas**, se anexa 13 fojas con las preguntas entregadas por los licitantes, sus respuestas y las aclaraciones dadas a las respuestas de la convocante, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL
ELECTRÓNICA
No. IA-011L5X001-N101-2015
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS”**

POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|---------------------------------|---|---|
| Lic. Amaya de la Campa Palacios | Coordinadora de Adquisiciones y Servicios |  |
| Lic. Rodolfo Estrada Hernández | Representante de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos |  |
| Lic. José Luis Paz Galán | Representante de la Dirección de Administración Financiera |  |
| C. Carlos Macías Román | Representante de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal |  |

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | FIRMA |
|-----------------------------|--|
| C.P. Esther Miraflores Peña |  |