



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-011L5X002-E18-2019**

**“SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL  
AZTAHUACAN”**

**SALA CONALEP**

**19 DE NOVIEMBRE DE 2019**

**13:00 HORAS**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E18-2019



En la Sala CONALEP, ubicada en el Edificio "C" primer piso de las Oficinas Nacionales, Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de México, C.P. 52148, siendo las 13:00 hrs. del día 19 de noviembre de 2019, se lleva a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Mixta **No. LO-011L5X002-E18-2019**, relativa a **"SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL AZTAHUACAN"**, a fin de tratar los asuntos del siguiente:

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de servidores públicos.
2. Lista de asistencia de los licitantes participantes.
3. Lectura de aclaraciones por parte de la convocante.
4. Lectura de preguntas por parte de los licitantes y respuestas por parte de la convocante.
5. Lectura, firma y entrega de copia del acta de la Junta de Aclaraciones.



**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E18-2019**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.**

En la Ciudad de Metepec, siendo las 13:00 horas, del día 19 de noviembre de 2019, se reunieron en la Sala CONALEP, ubicada en el Edificio "C" primer piso de las Oficinas Nacionales, Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Edo. de México, C.P. 52148, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.-----

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto Reyna Patricia Salazar Salazar, Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento, para realizar la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional Mixta **No. LO-011L5X002-E18-2019, "SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL AZTAHUACAN"**, en este acto se hace constar que de conformidad con lo establecido en el punto 2.3 de la convocatoria de participación y con fundamento en lo señalado en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de realización de los trabajos, se llevó a cabo el día 19 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas en las instalaciones del **plantel Aztahuacan**, ubicadas en Av. Plan de Ayala N° 395, Col. Ejidos de Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09500, Cdmx.-----

**LICITANTES ASISTENTES**

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social se describe a continuación:

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE
1	AXTRAL S.A DE C.V .	ARQ. MIGUEL ANGEL VILLAGOMEZ HERNÁNDEZ Y ING. ROBERTO LERA
2	PVG INGENIERIA S.A. DE C.V.	ING. JOSUE PINO MIRANDA

El CONALEP, por conducto de Reyna Patricia Salazar Salazar, Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

1. El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, dará inicio con estricta puntualidad a la hora fijada en la convocatoria de la licitación.-----
2. **"EL LICITANTE"** deberá estar enterado de la problemática y situación física existente en el lugar de los trabajos, la cual deberá ser considerada por **"EL LICITANTE"** en su oferta, ya sea en sus indirectos o en los precios unitarios propuestos (según corresponda), ya que posteriormente esto no permitirá reclamaciones que puedan incrementar o modificar sustancialmente la oferta.-----
3. No se permitirán cambios de especificaciones en los conceptos, por lo que deberán ser cotizados todos tal y como lo marca el catálogo o el acta de la presente Junta de Aclaraciones.-----



**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

4. **“EL LICITANTE”** se obliga a cotizar en su oferta precios reales, considerando cualquier posible contratiempo en la contratación de materiales, mano de obra y equipo, por tal motivo, un mal estudio será responsabilidad del contratista y la solución quedará a su cargo y no justificará reclamación.-----
5. Se recuerda a **“LOS LICITANTES”** que de conformidad con el apartado 6.2, inciso “G” de la convocatoria de la licitación, **“EL LICITANTE”** adjudicado deberá comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante opinión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), prevista en el numeral 2.1.39. de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el 2019, el día siguiente después del Acto de Fallo.-----
6. Se recuerda a **“LOS LICITANTES”** que el superintendente de construcción y el residente propuesto para dirigir la obra relativa a la licitación en curso, deberán ser los que efectivamente se hagan cargo de los trabajos una vez que inicie el periodo de ejecución, toda vez que el no respetar lo establecido en su propuesta, podrá ser considerado como incumplimiento de contrato y por lo tanto rescisión del mismo, lo anterior de conformidad con el apartado 6.5 de la convocatoria de la presente licitación.-----
7. Se les recuerda a **“LOS LICITANTES”** que presentarán su proposición de manera presencial, que deberán integrar dentro de su sobre un cd o memoria USB, conteniendo la propuesta técnica y económica, así como la documentación legal, ya que en caso de no presentarlo será motivo de desechamiento de la misma, de conformidad con el apartado 5.5, fracción VII de la convocatoria a la licitación; es importante señalar que si uno o varios de los archivos presentados en medio digital, no se puedan abrir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se darán por no presentados y será motivo de desechamiento de la propuesta.-----
8. Se solicita a **“LOS LICITANTES”** que para la presentación de sus propuestas, ya sea de manera presencial o electrónica, utilicen el catálogo en formato excel contenido en los anexos a la presente convocatoria.-----

A continuación, se procedió a verificar en la plataforma del CompraNet, la existencia de preguntas o dudas a la convocatoria, de conformidad con el artículo 35 de la Ley, no recibándose ninguna pregunta o solicitud de aclaración por este medio.-----

Posteriormente, se procedió a dar lectura a las preguntas presentadas por la empresa AXTRAL S.A DE C.V.-----

**PREGUNTA 1.-** ¿Proporcionarán planos?

**RESPUESTA:** Se adjunta a la presente acta de junta de aclaraciones dos croquis de cancelería y puertas en edificios del plantel Aztahuacan denominados “Aztahuacan cancelas 1” y “Aztahuacan cancelas 2”

**PREGUNTA 2.-** En el catálogo EDF “A” AZTAH 2019 en la partida 003 Cancelaria y Puertas, en el concepto 03-0001 Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas, ...¿Podrán indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**PREGUNTA 3.-** En el catálogo EDF "A" AZTAH 2019 en la partida 003 Cancelaría y Puertas, en el concepto 03-0002 Suministro y colocación de cancelaría de aluminio anodizado natural en auditorio, ... ¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.

**PREGUNTA 4.-** En el catálogo EDF "A" AZTAH 2019 en la partida 003 Cancelaría y Puertas, en el concepto 03-0003 Suministro y colocación de cancelaría de aluminio anodizado natural en oficina, ...¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.

**PREGUNTA 5.-** En el catálogo EDF "B" AZTAH 2019 en la partida 013 Cancelaría y Puertas, en el concepto 13-0001 Suministro y colocación de cancelaría de aluminio anodizado natural en aulas... ¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.

**PREGUNTA 6.-** En el catálogo EDF "C" AZTAH 2019 en la partida 021 Preliminares Edificio "C", en el concepto 21-0003 Demolición de muro de tabique hueco industrializado tipo Santa Julia de 10 cms de espesor... ¿Podrían indicar la cantidad?

**RESPUESTA:** La cantidad indicada como 0.0 en el catálogo es la correcta, por lo que este concepto no se tomará en cuenta para la elaboración de la propuesta técnica y la propuesta económica.

**PREGUNTA 7.-** En el catálogo EDF "C" AZTAH 2019 en la partida 023 Cancelaría y Puertas, en el concepto 23-0001 Suministro y colocación de cancelaría de aluminio anodizado natural en aulas,... ¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

**PREGUNTA 8.-** En el catálogo EDF "D" AZTAH 2019 en la partida 031 Preliminares Edificio "D", en el concepto 31-0003 Demolición de muro de tabique hueco industrializado tipo Santa Julia de 10 cms de espesor ¿Podrían indicar la cantidad?

**RESPUESTA:** La cantidad indicada como 0.0 en el catálogo es la correcta, por lo que este concepto no se tomará en cuenta para la elaboración de la propuesta técnica y la propuesta económica.

**PREGUNTA 9.-** En el catálogo EDF "D" AZTAH 2019 en la partida 032 Cancelaria y Puertas, en el concepto 32-0001 Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas,... ¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.

**PREGUNTA 10.-** En el catálogo EDF "D" AZTAH 2019 en la partida 033 Acabados, en el concepto 33-0001 Costilla de muro de tablamiento de 10 cm de espesor y placa de 13 mm..¿Podrían indicar la cantidad?

**RESPUESTA:** La cantidad indicada como 0.0 en el catálogo es la correcta, por lo que este concepto no se tomará en cuenta para la elaboración de la propuesta técnica y la propuesta económica.

**PREGUNTA 11.-** En el catálogo EDF "G" AZTAH 2019 en la partida 042 Cancelería y Puertas, en el concepto 42-0001 Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas,... ¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de que características será?

**RESPUESTA:** Se deberá considerar en la propuesta el suministro y colocación de vidrio flotado claro de 6 mm de espesor para el análisis de este concepto.

Se preguntó al representante del licitante AXTRAL S.A DE C.V si sus preguntas habían sido respondidas claramente, a lo que respondo de forma afirmativa.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes, que ésta es la única Junta de Aclaraciones.

Se informa que de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley, las modificaciones efectuadas a la convocatoria, deberán ser consideradas por los licitantes para la elaboración de su proposición.

Se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausente en las oficinas de la convocante y en la



**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**

página de CompraNet.-----

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, siendo las 16:45 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

**REPRESENTANTES DEL CONALEP**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR	
	JOSÍAS IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS	PATRICIA VANESA MENDIETA PASTRANA	Se retiró
REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP	CARLOS DÍAZ CASTILLO	



**LICITANTES**

<b>EMPRESA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>FIRMA</b>
AXTRAL S.A DE C.V,	ARQ. MIGUEL ANGEL VILLAGOMEZ HERNÁNDEZ	
PVG INGENIERIA S.A. DE C.V.	ING. JOSUE PINO MIRANDA	Se retiró



Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento

Procedimiento : 982274 - SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL AZTAHUACAN
Expediente : 2019075 - SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL AZTAHUACAN
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 26/11/2019 03:00:00 PM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Introduzca filtro (escriba para iniciar la búsqueda)

No se han encontrado Mensajes

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE):

2893047163153

Cargo del apoderado o representante:

Representante Legal

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:

Escritura No. 17955 Vol. 465 Año 1990

Fecha:

11 de Junio de 1990

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Lic. Antonio Francoz Rigalt, Notario Público No. 17

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o de la Propiedad:

Partida 378 Volumen 28 Libro 1°

Fecha de inscripción en el registro Público de Comercio y/o de la Propiedad:

5 de Noviembre de 1992

Con relación a la Licitación Pública Nacional número **LO-011L5X002-E18-2019**, referente a los trabajos de:  
**"Sustitución de cancelería en Plantel Aztahuacan"**

Manifiesto mi interés por participar en dicha licitación, teniendo las siguientes preguntas:

1. **¿Proporcionarán Planos?**
2. En el catálogo EDF "A" AZTAH 2019 en la partida 003 Cancelería y Puertas, en el concepto **03-0001** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**
3. En el catálogo EDF "A" AZTAH 2019 en la partida 003 Cancelería y Puertas, en el concepto **03-0002** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en auditorio, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**
4. En el catálogo EDF "A" AZTAH 2019 en la partida 003 Cancelería y Puertas, en el concepto **03-0003** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en oficina, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**
5. En el catálogo EDF "B" AZTAH 2019 en la partida 013 Cancelería y Puertas, en el concepto **13-0001** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**
6. En el catálogo EDF "C" AZTAH 2019 en la partida 021 Preliminares Edificio "C", en el concepto **21-0003** Demolición de muro de tabique hueco industrializado tipo Santa Julia de 10 cms de espesor...  
**¿Podrían indicar la cantidad?**
7. En el catálogo EDF "C" AZTAH 2019 en la partida 023 Cancelería y Puertas, en el concepto **23-0001** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**

8. En el catálogo EDF "D" AZTAH 2019 en la partida 031 Preliminares Edificio "D", en el concepto **31-0003** Demolición de muro de tabique hueco industrializado tipo Santa Julia de 10 cms de espesor...  
**¿Podrían indicar la cantidad?**
  
9. En el catálogo EDF "D" AZTAH 2019 en la partida 032 Cancelería y Puertas, en el concepto **32-0001** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**
  
10. En el catálogo EDF "D" AZTAH 2019 en la partida 033 Acabados, en el concepto **33-0001** Costilla de muro de tablacemento de 10 cm de espesor y placa de 13 mm...  
**¿Podrían indicar la cantidad?**
  
11. En el catálogo EDF "G" AZTAH 2019 en la partida 042 Cancelería y Puertas, en el concepto **42-0001** Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural en aulas, ...  
**¿Podrían indicar si lleva cristal y si de ser así de qué características será?**

ATENTAMENTE

---

Ing. Roberto Lera Mejía  
Representante Legal






**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA  
No. LO-011L5X002-E18-2019**


**“SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL AZTAHUACAN”**

**ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**


**REGISTRO DE PARTICIPANTES  
19 DE NOVIEMBRE DE 2019-13:00 Hrs.**

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	HORA DE LLEGADA	FIRMA	RÚBRICA
Axtral S.A de C.V	Arq. Miguel Angel Villagomez Perez	12:44		
PVG INGENIERIA SA DE CV	ING. JOSE PINO MIRANDA	12:55		
AXTRAC SA CV	NG ROBERTO LEON	12:44		


VENTANA DE 6 MODULOS




VENTANA DE 3 MODULOS



VENTANA DE 5 MODULOS




VENTANA DE 2 MODULOS



0.99 PUERTA PORCELANIZADA

0.99 PUERTA PORCELANIZADA

MODULO TIPO



ARCHIVO (NOMBRE):


AZTAHUACAN CANCELES 1.WMF

		Colegio Nacional de educación profesional - México Dirección de Infraestructura y Adquisiciones M. EN H. P. BELÉN DÍAZ ALVAREZ	C. E. B. BARRERA Y S. A.
	PROYECTO CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIFICIOS PLANTEL AZTAHUACAN PARA EL AREA DE INGENIERIA	PROYECTANTE INGENIERO C. E. B. BARRERA Y S. A.	PROYECTADO POR INGENIERO M. EN H. P. BELÉN DÍAZ ALVAREZ



CANCELERIA EN AULAS DE EDIFICIOS A B Y C

*(Handwritten signatures and initials)*



PUERTA  
PORCELANIZADA




VENTANA DE 7 MODULOS



CANCELERIA EN AULAS  
DE EDIFICIO D




CANCELERIA EDIF.  
G BIBLIOTECA





CANCEL DE AREA  
DE LECTURA

EDIF.A CANCEL  
BAJODESCALERA



VENTANA DE  
AUDITORIO EDIF.A



ARCHIVO (NOMBRE):  
AZTAHUACAN CANCELES 2.WMF

		<p>UNIVERSIDAD DEL PACIFICO</p> <p>RECTORIA</p> <p>SECRETARIA GENERAL</p>	
<p>SECRETARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNICO</p>		<p>SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	
<p>SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA</p>		<p>SECRETARIA DE EXTENSION Y COMUNICACION</p>	
<p>SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO</p>		<p>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</p>	
<p>SECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION</p>		<p>SECRETARIA DE TRABAJO SOCIAL</p>	